

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии по координации деятельности
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области:



В.Р. Харрасов

2013 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №

общественного здания

по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других
маломобильных групп населения (МГН)

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования (среднего специального учебного
заведения)

«Юрюзанский технологический техникум»

456120, Россия, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. III-Интернационала, 55:
директор – Чурина Наталья Александровна тел/факс- 8(35147) 2-54-94; SPO.YUTT
@yandex.ru

Наименование муниципального района (городского округа) Челябинской
области: Катав-Ивановский муниципальный район

2. Вид деятельности : **образовательная**
3. Форма собственности объекта: **областная**
4. Размещение объекта: **отдельно стоящее здание, 4 этажа, кирпич,
бетон**
5. Группа периода застройки: **«В» -1973**
6. Объем предоставляемых услуг : **615 чел.**

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо/входная площадка						
	Высота площадки	см					
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	>=140 x200 или 150 x 185	110x250	M4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см		наличие	отсутствуют	M2,M3,M4	Установка	
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	M2,M3,M4		
	Навес		наличие	имеется	M3, M4		
	Лестница наружная		наличие	имеется			
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	M1,M2,M3		
	Ширина проступей лестницы	см	от 35 до 40	30			
	Высота подъема ступеней	см	от 12 до 15	20			
	Рельефная (тактильная) полоса перел маршем вверх и вниз (ширина)	см	30-50	отсутствует	M2	установка	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	M2	установка	
	Поручни с двух сторон		наличие	отсутствует	M3	установка	
	- на высоте	см	90		M2, M3		
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	>= 30		M2, M3		
	Пандус наружный		наличие	отсутствует		установка	
	Ширина марша	см	150		M4		
	Уклон	%	<= 8		M4		
	Высота одного подъема	см	<= 80		M4		
	Разворотные площадки:				M4		
	- внизу	см	>=150x150				
	- промежуточная (при высоте пандуса не более 80 см)	см	>=150x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	- на высоте	см	70		M4		
	- на высоте	см	90		M3		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием		>= 30	отсутствует	M3, M4	установка	
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствует	M3, M4		
	Тамбур						
	Габариты: глубина x ширина	см	>=150 x185 или 140x200	120x210	M4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	M4		
	- ширина проема в свету	см	>=120	>=120	M4		
	- высота порога наружного, внутреннего	см	<= 1,4	20	M4		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥ 200	210	M4		
	- разворотные площадки	см	$\geq 140 \times 140$	150x200	M4		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 100-150 м)		наличие	имеется	M1, M2, M3, M4		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	≥ 1 на этаж	2	M3		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед.	≥ 1 на этаж	2	M4		
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10	8	M2		
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	отсутствует			Не позволяет конструкция здания
	Кабина						
	- габариты (глубина x ширина)	см	$\geq 170 \times 150$		M4		
	- ширина дверного проема	см	≥ 90		M4		
	- поручни		наличие		M3		
	- световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		M2		
	Знак доступности		наличие		M2, M4		
	Пандус внутренний к лестнице №		наличие	отсутствует			Не позволяет конструкция здания
	Ширина марша	см	100		M4		
	Уклон	Н/Л	$\leq 1/8$		M4		
	Разворотные площадки внизу, вверх	см	$\geq 150 \times 150$		K		
	Поручни с двух сторон:		наличие		M3, M4		
	- на высоте	см	70		M4		
	- на высоте	см	90		M3		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30		M2, M4		
	Пандус переносной		наличие	отсутствует	M4		
	Подъемник для инвалидов		наличие	отсутствует			
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие		M3, M4		

(в зависимости от сферы деятельности)

[illegible]

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие				
	Знак доступности помещения		наличие		M3, M4		
	Ширина дверного проема	м	≥ 1,65	80			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	см	50	отсутствует	M2	установка	
	Количество кабин	ед.	≥ 1	3	M3, M4		
	- ширина дверного проема	см	≥ 90	80	M4		
	- габариты (минимальные: глубина х ширина)	см	≥ 180 х 165	120х80	M4		
	- опорные поручни		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	см	≥ 80 х 120	отсутствует	M4	реконструкция	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	отсутствует	M3	установка	
	Знак доступности кабины		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	Раковина с опорным поручнем		наличие	отсутствует	M3, M4	установка	
	- зоны у раковины для кресло-коляски (минимальные: глубина х ширина)	см	≥ 130 х 85	170х300	M4		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85	80	M3, M4		
	- высота сидения унитаза	см	50	50			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	отсутствует	M2	установка	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных кабин

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещ-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	имеется	M2		
	Надписи:		наличие	имеется	M1, M2		
	Размещение на высоте	см	≥ 150 и ≤ 450	140	M1, M2, M4		
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$	7	M2		
	Освещенность		наличие	имеется	M2		
	Указатели, пиктограммы		наличие	отсутствует	M2		
	Размещение на высоте	см	≤ 200				
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$				
	Освещенность		наличие		M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	отсутствует	M2		
	- высота размещения	см	130-140	отсутствует	M2		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	отсутствует	M2		
	- на кнопках управления лифта		наличие	отсутствует	M2		
	на поручнях лестниц		наличие	отсутствует	M2		
	На кабинках санитарно-бытовых помещений		наличие	отсутствует			
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с бегущей строкой, факсимильные аппараты	шт.	наличие	отсутствует	M1		
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	наличие	отсутствует	M1, M2		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	наличие	отсутствует	M4		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	отсутствует	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м*			отсутствует			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	отсутствует			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	отсутствует	M1, M2, M3, M4		

* Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА.


№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения						
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	не более 4	7см			
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5				
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие	отсутствует			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменение направление движения, входа		наличие				
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	отсутствует			Нет светофоров
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120		M4		
	Знак доступности учреждения		наличие		M2, M3, M4		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	≤50	150	M3, M4		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)	отсутствует	M3, M4	оборудование	
	Размер места со специальным знаком	см	360 x 600		M4		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	см	≥180		M3, M4		
	- указатели направлений движения		наличие	отсутствует	M1, M3, M4		
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	имеется	M2		
	- места отдыха: через 200 м		наличие	имеется	M3		
	Открытая лестница:			имеется			
	- высота подъема	м					
	- поручни на высоте	см	90		M3		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	80		M2		
	Пандус			отсутствует	M3, M4		
	- высота подъема	%	≤6				
	- уклон	H/L	от 1/20 до 1/12		M3, M4		
	Поручни с двух сторон			отсутствуют			
	- на высоте	см	70		M4		
	- на высоте	см	90		M3		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности здания ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический техникум», расположенного по адресу: г. Юрюзань, ул. III-Интернационала, 55, для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (МГН) необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1. На входной площадке входной группы:
 - установка поручней (ограждения); установка рельефной тактильной полосы перед маршем вверх и вниз, желтой контрастной окраски первой и последней ступеней; установка поручней с двух сторон на высоте 90 см;
2. На путях движения для доступа в зону оказания услуги:
 - установка поручней с двух сторон лестницы;
3. В зоне оказания услуги:
 - создание кабины индивидуального обслуживания размером 160x180 см с крючками для костылей;
 - создание мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) в зрительном и читальном залах;
4. В санитарно-бытовых помещениях:
 - установка знаков доступности помещения;
 - установка тактильной направляющей полосы к унитазу шириной 50 см,
 - установка тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемой ногой или тростью для мужского туалета;
5. Средства информации и телекоммуникации:
 - замена надписей на надписи с высотой прописных букв 7,5 см;
 - установка указателей, пиктограмм;
 - установка тактильных средств информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю;
6. На территории:
 - оборудование машино-места для инвалидов со специальным знаком и размерами 360x600 см;
 - установка указателей направления движения к входу в здание.

Прием лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп при необходимости осуществляется на 1 этаже здания, в холле. При обращении гражданина, который не может подняться на 2 этаж, к дежурному приглашается специалист, компетентный в вопросах оказания той или иной услуги данному гражданину.

Начальник УСЗН Катав-
Ивановского муниципального района
 (Н.Н. Елисеев)
М.П.

Дата заполнения
«___» _____ 2013 г

Директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮТТ»



(Н.А. Чурина)
М.П.

Дата заполнения
«___» _____ 2013 г.